Л1 ТКП-427-2022 Технический кодекс установившейся практики
«Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации»
(утв. пост. Министерства энергетики РБ от 09.03.2022 № 10)

Л2 ТКП 181-2009 (02230)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
(утв.пост. Министерства энергетики РБ от 20.05.2009 №16
Изменение № 1 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 11.03.2014 № 6
Изменение № 2 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 27.11. 2018 № 43
Изменение № 3 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 10.02. 2021 № 5
Изменение № 4 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 14.05. 2021 № 28)

Л3 Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования
(утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ
и Министерства энергетики РБ 26.12.2017 № 91/53)

N01 (Л1 п. 4.1.3, Л3 п.39)

Как производить при несчастных случаях снятие напряжения для освобождения потерпевшего от воздействия электрического тока?

1. Немедленно без предварительного разрешения.
2. С разрешения непосредственного руководителя работ или иного уполномоченного должностного лица (представителя работодателя, владельца электроустановки, органа госэнергогазнадзора).
3. После предупреждения лиц, эксплуатирующих отключаемое электрооборудование, и лиц, которые могут получить травму в темноте после отключения освещения.
4. С разрешения лица, ответственного за электрохозяйство, или иного лица, имеющего квалификационную группу по электробезопасности ни ниже IV.

N02 (Л1 п. 4.2.3)

Разрешается ли допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, к самостоятельным работам в электроустановках?

1. Не разрешается.
2. Разрешается, без всяких условий.
3. Разрешается, если им присвоена группа по электробезопасности IV.
4. Разрешается, под контролем лица ответственного за электрохозяйство.

N03 (Л1 п. 4.2.7)

Что должны иметь лица из электротехнического персонала, обладающие правом проведения работ, к которым предъявляются

специальные требования по охране труда?

1. Запись в удостоверении по охране труда на право выполнения специальных работ.
2. Письменное разрешение лица ответственного за электрохозяйство на право выполнения специальных работ.
3. Письменное разрешение органа госэнергогазнадзора на право выполнения специальных работ.
4. Специальные работы выполняются без дополнительных условий.

N04 (Л2 п.4.1.10)

У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство может не назначаться.

На кого в этом случае возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок?

1. На руководителя Потребителя.
2. На работников потребителя, эксплуатирующих электроустановки.
3. На работников потребителя, материально ответственных за электроустановки.
4. На энергоснабжающую организацию.

N05 (Л2 п. 4.1.10)

Что необходимо сделать потребителям, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, возложивших на себя обязанности за безопасную эксплуатацию электроустановок?

1. Пройти инструктаж и оформить соответствующее заявление-обязательство в территориальном органе госэнергогазнадзора.
2. Направить в орган госэнергогазнадзора уведомительное письмо.
3. Пройти инструктаж и оформить соответствующее заявление-обязательство в государственной инспекции труда.
4. Направить в орган госэнергогазнадзора копию приказа о назначении лица, ответственного за электрохозяйство.

N06 (Л2 п.4.1.19)

Каждый работник, обнаруживший нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом ...

1. ... своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.

2. ... лицу, ответственному за электрохозяйство.
3. ... специалисту по охране труда, а в его отсутствие - общественному инспектору по охране труда или в профсоюзный комитет.
4. ... в орган госэнергогазнадзора.

N07 (Л2 п. 4.1.22)

Кто несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие на производстве?

1. Все лица указанные в других вариантах ответа.
2. Работники, непосредственно нарушившие требования безопасности или инструкции по охране труда.
3. Руководитель Потребителя.
4. Лица, ответственные за электрохозяйство Потребителя и его структурных подразделений.

N08 (Л2 п.4.2.8)

Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, должен ...

1. ... иметь представление об опасности поражения электрическим током и правилах оказания первой помощи потерпевшим.
2. ... иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.
3. ... проходить периодическое медицинское освидетельствование на предмет стойкости организма к поражающим факторам электрического тока.
4. ... знать электротехнику в объеме школьной программы.

N09 (Л2 п.п. 4.2.8, 4.2.9)

Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, при приеме на работу должен ...

1. ... пройти вводный инструктаж по охране труда, с учетом требований к персоналу с группой по электробезопасности I.
2. ... пройти проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.
3. ... пройти обучение по программе I группы по электробезопасности.
4. ... быть предупрежден под роспись об ответственности за нарушение требований электробезопасности.